

Информация на 19.12.2019г. о выполнении МОБУ ООШ имени Г.Х.Валиева д.Юзимяново, предписания №15/1/1 от 25 января 2019 года, выданного заместителем главного государственного инспектора Аургазинского, Архангельского, Гафурийского и Кармаскалинского районов по пожарному надзору Ардашировым И.Х.

№п/п	Выявленные нарушения	Срок исполнения по предписанию	Фактический срок исполнения
1	Не осуществляется техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации	27.12.2019	Требуется финансирование
2	Не осуществляется техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре	27.12.2019	Требуется финансирование
3	Деревянные конструкции кровли здания не обработаны огнезащитным составом. Не представлен протокол проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций кровли. Не представлены инструкции завода-изготовителя.	27.12.2019	Исполнено, договор № 60-О/2019 на огнезащитную обработку, акт о приемке выполненных работ прилагается
4	От имеющейся системы АПС и СОУЭ не выведен сигнал на пульт 01	27.12.2019	Требуется финансирование



В

Т.Ф.Рахматуллина

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 259083907921181952501347624724699269454793049246

Владелец Рахматуллина Тансулпан Фаритовна

Действителен с 21.09.2023 по 20.09.2024